

Дело № 5-1/2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении

20 января 2021 года

ЗАТО Озерный

Мировой судья судебного участка № 7 Тверской области Нагамирзаев А.Х. рассмотрев поступивший начальника ФГКУ «Специальное управление ФПС № 3 МЧС России» Захарова С.А. материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ, в отношении:

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» ЗАТО Озерный Тверской области, расположенного по адресу: 171090, Тверская область, ЗАТО Озерный, ул. Победы, д. 1, зарегистрированного в МИФНС № 3 по Тверской области, ОГРН 1026901606126, ИНН 6907007665, КПП 690701001,

У С Т А Н О В И Л:

МБОУ СОШ №1 ЗАТО Озерный Тверской области, расположенное по адресу: 171090, Тверская область, ЗАТО Озерный, ул. Победы, д.1, совершило невыполнение в установленный срок (до 01 ноября 2020 года включительно) законного предписания старшего инспектора отделения организации и осуществления ФГПН отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 3 МЧС России» Наумовой О.Н., осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор на объектах образования по устранению нарушений требований пожарной безопасности № 146/1/1-1 от 06.08.2019 года, сроки исполнения которого истекли 01.11.2020 года.

То есть МБОУ СОШ №1 ЗАТО Озерный Тверской области совершило административное правонарушение, предусмотренное ст.19.5 ч.13 КоАП РФ, а именно – невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в образования, при следующих обстоятельствах.

В период проверки с 05 августа 2019 года по 06 августа 2019 года старшим инспектором отделения организации и осуществления ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 3 МЧС России» Наумовой О.Н. были выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности и выдано предписание от 06.08.2019 года № 146/1/1-1 на их устранение в срок по октябрь 2020 года.

В результате инспекционной проверки исполнения законного предписания 11 ноября 2020 года установлено, что МБОУ СОШ №1 ЗАТО Озерный Тверской области не обеспечило исполнение предписания от 06.08.2019 года № 146/1/1-1 в установленные сроки до 01.11.2020 года, о чём свидетельствует акт проверки от 11 ноября 2020 года № 131, а именно:

- в 5-ти этажном здании школы, а именно на 4-м и 5-м этажах давление во внутреннем противопожарном водопроводе менее 2.5 л/с (фактически 4-й этаж – 2.3 л/с, 5-й этаж - 2.2/2.3 л/с) что не соответствует нормам. (п.1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. ФЗ 123; п. 6.1* таб. 1 СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и

канализация зданий: Для жилых и общественных зданий, а также административно-бытовых зданий промышленных предприятий необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода, а также минимальный расход воды на пожаротушение следует определять в соответствии с таб. 1*, а для производственных и складских зданий – в соответствии с таб. 2; п. 55 ППР в РФ: Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.

Не исполнив законное предписание органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в образовании, в установленные сроки, МБОУ СОШ №1 ЗАТО Озерный Тверской области совершило административное правонарушение, предусмотренное ч.13 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В материалах дела имеется переданные 11 декабря 2020 года директором школы Сташковой Н.П. возражения на протокол об административном правонарушении.

В судебном заседании представитель МБОУ СОШ №1 ЗАТО Озерный Тверской области по доверенности Ефимова С.Г. – заместитель директора по АХЧ пояснила суду, что работы по разработке проектно- сметной документации не начинались, так как в связи с неблагоприятной ситуацией по новой коронавирусной инфекции проектные организации находились на самоизоляции и выехать для проведения обследования и замеров не могли и передала суду пакет документов, а именно. Справку МУП «Водоресурс ЗАТО Озерный Тверской области» № 49 от 08 декабря 2020 года, из содержания которого следует, что давление в сети водопровода на вводе в здание МБОУ СОШ №1 ЗАТО Озерный Тверской области составляет 2,9 атмосфер. Информационное письмо директора МБОУ СОШ №1 ЗАТО Озерный Тверской области Сташковой Н.П. на имя Главы ЗАТО Озерный Махринской В.И. об обнаруженных при проведении органом, осуществляющим федеральный государственный пожарный надзор, нарушениях требований пожарной безопасности. Информационные письма директора МБОУ СОШ №1 ЗАТО Озерный Тверской области Сташковой Н.П. на имя руководителя отдела мобилизационной подготовки, по делам ГО и ЧС администрации и руководителя отдела образования администрации с аналогичным содержанием. Ответ руководителя отдела образования администрации директору школы Сташковой Н.П. о том, что необходимо провести обследование пожарного водопровода специализированной организацией с целью определения перечня мероприятий по увеличению гарантированного напора в пожарном водопроводе и в случае необходимости разработать проектную документацию. Три коммерческих предложений от 3-х организаций на составление проектно-сметной документации. Письмо директора школы органу, осуществляющему федеральный государственный пожарный надзор, о принятых мерах по устранению указанных в предписании нарушений требований пожарной безопасности, в котором, в том числе сообщает, в связи с неблагоприятной ситуацией по новой коронавирусной инфекции проектные организации

находились на самоизоляции и выехать для проведения обследования и замеров не могли, поэтому выполнение проектно-сметных работ было приостановлено на неопределенное время. Письмо отдела образования администрации ЗАТО Озерный Тверской области директору МБОУ СОШ №1 ЗАТО Озерный Тверской области, из которого следует, что в бюджете на 2020 год на основании решения Думы ЗАТО Озерный от 29.07.2020 года № 23 запланирована сумма 109 тысяч рублей на ремонтные работы по установке пожарного насоса. Справка МУП «Водоканализационное хозяйство» от 05.08.2019 о том, что давление в сети водопровода на вводе в здание МБОУ СОШ №1 ЗАТО Озерный составляет 2,9 атмосфер. Заявка на составление проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт внутреннего противопожарного водопровода с установкой повышающих насосов». Коммерческое предложение ООО «БАЙКАЛ СБ». Договор № 60 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации от 01.12.2020 года.

Изучив и исследовав материалы настоящего дела об административном правонарушении в их совокупности, суд приходит к следующему.

В соответствии с п. п. 1 и 2 ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Вина юридического лица в совершении административного правонарушения должна подтверждаться доказательствами, полученными в соответствии с действующим законодательством.

Так ст. 26.2 КоАП РФ к числу таких доказательств относит: протокол об административном правонарушении, иные протоколы, предусмотренные настоящим Кодексом, объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показания потерпевшего, свидетелей, заключения эксперта, иные документы, а также показания специальных технических средств, вещественные доказательства.

С учетом изложенного следует, что вина МБОУ СОШ №1 ЗАТО Озерный Тверской области в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.13 ст.19.5 КоАП РФ, подтверждается следующими письменными доказательствами, собранными в рамках рассмотрения данного дела, а именно:

- протоколом об административном правонарушении, в котором подробно отражено существо административного правонарушения;
- сообщением о передаче протокола и иных материалов дела на рассмотрение, где изложены обстоятельства совершения административного правонарушения;
- копией предписания старшего инспектора отделения организации и осуществления ФГПН отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 3

МЧС России» Наумовой О.Н. от 06.08.2019 года № 146/1/1-1 об обеспечении в 5-ти этажном здании школы, а именно 4-й и 5-й этажи давлением во внутреннем противопожарном водопроводе в соответствии с нормами в срок до 01 ноября 2020 года;

- копией акта проверки от 11 ноября 2020 года № 131, в котором содержатся сведения о невыполнении указанного предписания;

- возражениями на протокол об административном правонарушении;

А также другими материалами, имеющимися в настоящем деле об административном правонарушении.

Таким образом, на основании вышеизложенного следует, что доказательства, подтверждающие вину МБОУ СОШ №1 ЗАТО Озерный Тверской области в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.13 ст.19.5 КоАП РФ, собраны с соблюдением требований действующего законодательства об административных правонарушениях и в необходимом объеме.

С учетом изложенного, суд признает МБОУ СОШ №1 ЗАТО Озерный Тверской области виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.13 ст.19.5 КоАП РФ.

Вместе с тем, в соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

С учетом положений абз. 2 и 3 п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 N 5 (ред. от 19.12.2013) «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», если при рассмотрении дела будет установлена малозначительность совершенного административного правонарушения, судья на основании ст. 2.9 КоАП РФ вправе освободить виновное лицо от административной ответственности и ограничиться устным замечанием, о чем должно быть указано в постановлении о прекращении производства по делу. Если малозначительность административного правонарушения будет установлена при рассмотрении жалобы на постановление по делу о таком правонарушении, то на основании п. 3 ч. 1 ст. 30.7 КоАП РФ выносится решение об отмене постановления и о прекращении производства по делу.

Малозначительным административным правонарушением является действие или бездействие, хотя формально содержащее признаки состава административного правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений.

Невыполнение указанного предписания не повлекло за собой причинение вреда или возникновения угрозы жизни и здоровью людей, а также имущественного ущерба третьим лицам, в связи с чем последствия не представляют существенного нарушения охраняемых законом общественных отношений, то действия МБОУ СОШ №1 ЗАТО Озерный Тверской области могут быть отнесены к малозначительности совершенного административного

правонарушения, в связи с чем суд, оценив всю совокупность указанных обстоятельств, считает возможным освободить данное юридическое лицо от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 2.9, 19.5 ч.13, 22.1, 29.7, 29.9-29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» ЗАТО Озерный Тверской области признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.13 ст.19.5 КоАП РФ, освободив данное юридическое лицо от административной ответственности, объявив устное замечание и прекратив производство по настоящему делу об административном правонарушении.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Бологовский городской суд Тверской области через мирового судью судебного участка № 7 Тверской области в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья
Копия верна.
Мировой судья



подпись

А.Х. Нагамирзаев

А.Х. Нагамирзаев

Подлинник документа находится
в деле № 5-1/2011
мирового судьи судебного
участка № 7 Тверской области

Пронумеровано и скреплено печатью
5 (*msb*) листа
Мировой судья судебного участка № 7
Тверской области А. Х. Нагамирзаев

