

Мировой суд судебного участка № 7
Тверской области
Дело № 5-494/2020

от МБОУ СОШ № 1 ЗАТО Озерный
(ЗАЯВИТЕЛЬ)

ВОЗРАЖЕНИЕ
на протокол об административном правонарушении

11 ноября 2020 года Старшим инспектором отделения организации и осуществления ФГПН отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 3 МЧС России» майором внутренней службы Наумовой Ольгой Николаевной в отношении юридического лица - Муниципального бюджетного образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 ЗАТО Озерный Тверской области составлен протокол № 124 об административном правонарушении, предусмотренном ч. 13 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии со статьями 25.1 и 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, заявитель – МБОУ СОШ № 1 ЗАТО Озерный представляет свои возражения на протокол об административном правонарушении от 11.11.2020 года № 124.

МБОУ СОШ № 1 ЗАТО Озерный Тверской области считает протокол от 11.11.2020 года № 124 составлен незаконно и необоснованно и подлежит отмене по следующим основаниям:

1. 05 августа 2019 года Отделом Федерального Государственного пожарного надзора федерального государственного казенного учреждения «Специальное управление федеральной противопожарной службы № 3 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» составлен акт проверки от 05.08.2019 года № 146, 07.08.2019 года вынесено определение о назначении места и времени рассмотрения административного дела, 09.08.2019 года вынесено постановление № 76 в отношении МБОУ СОШ № 1 ЗАТО Озерный о нарушении статей Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также требования иных нормативных документов по пожарной безопасности и нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке, а именно в 5 этажном здании школы, а именно на 4 и 5 этажах давление во внутреннем противопожарном водопроводе менее 2.5 л/с (фактически 4 этаж – 2.3 л/с, 5 этаж – 2.2., 2.3 л/с), что не соответствует нормам. (п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 ФЗ № 123-ФЗ; п.6.1 таб. 1 СНИП 2.04.01-85; п. 55 ППРв РФ), и назначено административное наказание по части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде предупреждения.

06.08.2019 года Старшим инспектором отделения организации и осуществления ФГПН отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 3 МЧС России» майором внутренней службы Наумовой Ольгой Николаевной выдано предписание № 146/1/1-1 об устранении нарушений требований пожарной

безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, указан **срок устранения нарушения требований пожарной безопасности - октябрь 2020 года** и предписано обеспечить в 5 этажном здании школы, а именно 4 и 5 этажи давлением во внутреннем противопожарном водопроводе в соответствии с нормами.

05.08.2019 года директором МБОУ СОШ № 1 Сташковой Наталией Петровной направлено информационное письмо в МУП «Водоканализационное хозяйство ЗАТО Озерный Тверской области» с просьбой обеспечить давление в сети водопровода 3-3,5 атмосфер.

05.08.2019 года МУП «Водоканализационное хозяйство ЗАТО Озерный Тверской области» выдана справка о том, что давление в сети водопровода на вводе в здание МБОУ СОШ № 1 ЗАТО Озерный составляет 2.9 атмосфер. В случае возникновения чрезвычайной ситуации (пожара) по звонку дежурного МЧС СПСЧ № 50 дежурному МУП «ВКХ ЗАТО Озерный» давление в сети повышают на время ликвидации возгорания.

14.08.2019 года директором МБОУ СОШ № 1 Сташковой Наталией Петровной направлены информационные письма руководителю отдела мобилизационной подготовки, делам ГО и ЧС администрации ЗАТО Озерный А.Н. Сотникову, Главе администрации ЗАТО Озерный В.И. Махринской и исполняющему обязанности руководителя отдела образования администрации ЗАТО Озерный И.А. Гараниной. (исх. № 274, 275 и 276 от 14.08.2020 года)

Исполняющим обязанности руководителя отдела образования Гараниной И.А. было рекомендовано провести обследование пожарного водопровода специализированной организацией с целью определения перечня мероприятий по увеличению гарантированного давления в пожарном водопроводе и при необходимости разработать проектную документацию.

17 марта 2020 года МБОУ СОШ № 1 ЗАТО Озерный собрала коммерческие предложения от ООО «Горпроект», ООО «Сезам» и ООО «Строительное управление – 2008» на составление проектно-сметной документации на установку насосов, повышающих давление в системе внутреннего пожарного водопровода.

17 марта 2020 года в целях профилактики и распространения на территории Тверской области коронавирусной инфекции Губернатором Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг было вынесено постановление «О введении режима повышенной готовности на территории Тверской области».

17 апреля 2020 года Губернатором Тверской области от 17.04.2020 № 45-пг вынесено постановление «О введении ограничительных мероприятий на территории закрытого административно-территориального образования Озерный», которым вводились дополнительные ограничительные меры.

Таким образом, в связи с ситуацией по новой коронавирусной инфекцией проектные организации находились на самоизоляции и выехать для проведения соответствующих видов работ не могли, поэтому выполнение проектно-сметных документов были приостановлены.

2. 10 июля 2020 года Отделом Федерального Государственного пожарного надзора федерального государственного казенного учреждения «Специальное управление федеральной противопожарной службы № 3 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и

ликвидации последствий стихийных бедствий» составлен акт проверки от 10.07.2020 года № 73.

10.07.2020 года директором МБОУ СОШ № 1 ЗАТО Озерный направлено письмо Врио Начальнику отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 3 МЧС России» С.А. Короткову о принятых мерах по исполнению предписания № 146 /1/1-1.

10.07.2020 года Старшим инспектором отделения организации и осуществления ФГПН отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 3 МЧС России» майором внутренней службы Наумовой Ольгой Николаевной в отношении юридического лица - Муниципального бюджетного образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 ЗАТО Озерный составлен протокол № 60 от 10.07.2020 года. 13.07.2020 года начальником отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 3 МЧС России» подполковником внутренней службы Соковым Александром Васильевичем вынесено определение о назначении времени и места рассмотрения административного дела. 15.07.2020 года начальником отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 3 МЧС России» подполковником внутренней службы Соковым Александром Васильевичем вынесено постановление по делу об административном правонарушении от 15.07.2020 года № 58 в отношении МБОУ СОШ № 1 ЗАТО Озерный о нарушении статей Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также требования иных нормативных документов по пожарной безопасности и нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке, а именно в 5 этажном здании школы, а именно на 4 и 5 этажах давление во внутреннем противопожарном водопроводе менее 2.5 л/с (фактически 4 этаж – 2.3 л/с, 5 этаж – 2.2., 2.3 л/с), что не соответствует нормам. (п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 ФЗ № 123-ФЗ; п.6.1 таб. 1 СНиП 2.04.01-85; п. 55 ППРв РФ), и назначено административное наказание по части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде предупреждения.

10 июля 2020 года во исполнение распоряжения Сокова Александра Васильевича от 08 июня 2020 года № 73 Старшим инспектором отделения организации и осуществления ФГПН отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 3 МЧС России» майором внутренней службы Наумовой Ольгой Николаевной выдано предписание № 73/1/1-1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, указан **срок устранения нарушения требований пожарной безопасности - ноябрь 2021 года** и предписано обеспечить в 5 этажном здании школы, а именно 4 и 5 этажи давлением во внутреннем противопожарном водопроводе в соответствии с нормами.

Таким образом, Старшим инспектором отделения организации и осуществления ФГПН отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 3 МЧС России» майором внутренней службы Наумовой Ольгой Николаевной 10 июля 2020 года был продлен срок устранения нарушений с октября 2020 года до ноября 2021 года, поэтому составление протокола 11.11.2020 года является незаконным и необоснованным в виду того, что 11.11.2020 года составлен очередной акт проверки и выдано аналогичное предписание № 131/1/1 об

устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, указан **срок устранения нарушения требований пожарной безопасности - ноябрь 2021 года, которым** предписано обеспечить в 5 этажном здании школы, а именно 4 и 5 этажи давлением во внутреннем противопожарном водопроводе в соответствии с нормами. Получается, что Старшим инспектором отделения организации и осуществления ФГПН отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 3 МЧС России» майором внутренней службы Наумовой Ольгой Николаевной проведены 3 проверки за период с 05.08.2019 года по 11.11.2020 года, выданы аналогичные предписания за одно и тоже правонарушение, причем два последних предписания от 10.07.2020 и 11.11.2020 года имеют один и тот же срок для устранения нарушений требования пожарной безопасности, тем самым увеличивая срок первого предписания от 06.08.2019 года. В соответствии с п. 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 года № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» МБОУ СОШ № 1 имело право обратиться в орган государственного контроля с ходатайством об отсрочке исполнения предписания № 146/1/1-1 от 06.08.2019. Для подачи такого ходатайства имелись объективные причины. Однако, считая, что должностное лицо - Старший инспектор отделения организации и осуществления ФГПН отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 3 МЧС России» майор внутренней службы Наумова Ольга Николаевна сама предписанием № 73/1/1-1 от 10.07.2020 года продлила срок до ноября 2021 года, не подала соответствующее ходатайство.

Кроме того, в соответствии с Приказом МЧС России от 28.06.2018 года № 261 «Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности» (зарегистрирован в Минюсте России 01.11.2018 года № 52600), Приложение № 13, подлежит проверке наружное противопожарное водоснабжение, а не внутренний противопожарный водопровод.

30.07.2020 года решением Думы ЗАТО Озерный от 29.07.2020 года №23 МБОУ СОШ №1 ЗАТО Озерный были выделены денежные средства на составление проектно-сметной документации по установке повышающего насоса внутреннего противопожарного водопровода.

МУП «Водоканализационное хозяйство ЗАТО Озерный Тверской области выдана справка о том, что давление в сети водопровода на вводе в здание МБОУ СОШ № 1 ЗАТО Озерный составляет 2,9 атмосфер. В случае возникновения чрезвычайной ситуации (пожара) по звонку дежурного МЧС СПСЧ № 50 дежурному МУП «ВКХ ЗАТО Озерный» давление в сети повышают на время ликвидации возгорания.

По состоянию на 10.12.2020 года МБОУ СОШ № 1 ЗАТО Озерный выполнены следующие действия по устранению нарушения:

- 10.11.2020 директором школы отправлена заявка на составление проектно-сметной документации по установке повышающего насоса внутреннего противопожарного водопровода в ООО Байкал СБ.

- 12.11.2020 на основании коммерческого предложения ООО «Байкал Системы Безопасности» составлен проект договора на работы по разработке проектно-сметной документации системы внутреннего противопожарного водопровода.
- 30.11.2020 года представители ООО «Байкал СБ» провели обследование имеющейся системы внутреннего противопожарного водопровода.
- 01.12.2020 с ООО «Байкал СБ» был заключен договор №60 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации системы внутреннего противопожарного водопровода.

МБОУ СОШ № 1 просит суд учесть тот факт, что в соответствии с п.1.1 СНиП 2.04.01-85 настоящие нормы распространяются на проектирование строящихся и реконструируемых систем холодного и горячего водоснабжения, канализации и водостоков. А здание МБОУ СОШ № 1 построено в 1976 году (технический паспорт на здание прилагается) работы по проектированию строящихся и реконструируемых систем холодного и горячего водоснабжения, канализации и водостоков в здании МБОУ СОШ № 1 не производятся.

На основании вышеизложенного,

ПРОШУ:

1. Признать протокол об административном правонарушении от 11.11.2020 года незаконным.
2. Прекратить производство по делу об административном правонарушении.

Приложение :

1. Акт проверки №146 от 05.08.2019

-определение

-предписание

-протокол

2. Информация в водоканал

3. ответ из ВКХ

4. информационные письма

-Главе администрации

-зам главы

-И.О. руководителя ОО

5. информационное письмо И.О. руководителя ОО

6. запрос на коммерческие предложения на работы по составление сметы

7. объяснение на предписание №146

8. акт проверки №73

Протокол

Предписание

Определение

Постановление

9. информационное письмо И.О. руководителя ОО

10. Заявка на составление проектно-сметной документации ООО Байкал СБ

11. Акт проверки №131

- протокол

-предписание

12. коммерческое предложение ООО Байкал СБ

13. Договор с ООО Байкал СБ

14. справка из ВКХ

15. Копия технического паспорта на _ листах в 1-м экз.



Директор МБОУ СОШ № 1

Н.П. Сташкова